

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Nr./No.: 4704 /04.16

Wir / We:

Murrelektronik GmbH

Name des Anbieters / supplier's name

Anschrift:

Falkenstraße 3

Address

71570 Oppenweiler

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das(die) Produkt(e)

declare under our sole responsibility that the product(s)

57108**Cube20S Modbus TCP Bus node**

Bezeichnung, Typ oder Model, Los- oder Seriennummer

Name, type or model, batch or serial number

mit den Vorschriften folgender Europäischen Richtlinie(n) übereinstimmt:

complies with the requirements of the following European directive(s):

EMV-Richtlinie Nr.: 2014/30/EU**EMC Directive No.: 2014/30/EU****RoHS - Richtlinie 2011/65/EU****RoHS - Directive 2011/65/EU**

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produkts mit den Anforderungen dieser Richtlinie(n) wurde geprüft durch Anwendung folgender Normen:

The compliance of the above product with the requirements of this directive(s) was proved by the application of the following standards:

EN 61131-2: 09/07

Speicherprogrammierbare Steuerungen Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen

Programmable controllers Part 2: Equipment requirements and tests

EN 61000-6-2 08/05

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnormen - Störfestigkeit Industriebereich

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments

EN 61000-6-4 01/07 + A1:2011

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-4: Fachgrundnormen - Störaussendung für Industriebereiche

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments

Die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE Kennzeichnung angebracht wurde: 13

The last two digits of the year in which the CE marking was affixed: 13

Prüfberichte-Nr. / test reports No.: 57108_09-05.13_ce_z_a.pdf, A-RL-16, A-046-16

Oppenweiler, 20.04.2016

Ort und Datum der Ausstellung

Place and date of issue



i.V. Ernst Greisiger
Leiter Prüfzentrum
Head of Test Center



ppa. Jörg Krautter
Head of Business Unit Automation
Vice President/
Member of the Executive Board