

EU-Konformitätserklärung*EU Declaration of Conformity*

Nr./No.: 4709 /04.16

Wir / We:

Murrelektronik GmbH

Name des Anbieters / supplier's name

Anschrift:

Falkenstraße 3

Address

71570 Oppenweiler

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das(die) Produkt(e)

*declare under our sole responsibility that the product(s)***57131****Cube20S Power module 24VDC+5VDC/2A**

Bezeichnung, Typ oder Model, Los- oder Seriennummer

Name, type or model, batch or serial number

mit den Vorschriften folgender Europäischen Richtlinie(n) übereinstimmt:

*complies with the requirements of the following European directive(s):***EMV-Richtlinie Nr.: 2014/30/EU***EMC Directive No.: 2014/30/EU***RoHS - Richtlinie 2011/65/EU***RoHS - Directive 2011/65/EU*

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produkts mit den Anforderungen dieser Richtlinie(n) wurde geprüft durch Anwendung folgender Normen:

*The compliance of the above product with the requirements of this directive(s) was proved by the application of the following standards:***EN 61131-2: 09/07**

Speicherprogrammierbare Steuerungen Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen

*Programmable controllers Part 2: Equipment requirements and tests***EN 61000-6-2 08/05**

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnormen - Störfestigkeit Industriebereich

*Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments***EN 61000-6-4 01/07 + A1:2011**

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-4: Fachgrundnormen - Störaussendung für Industriebereiche

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments

Die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE Kennzeichnung angebracht wurde: 13


The last two digits of the year in which the CE marking was affixed: 13

Prüfberichte-Nr. / test reports No.: 57131_09-05.13_ce_z_a.pdf, A-RL-16, A-046-16

Oppenweiler, 20.04.2016

Ort und Datum der Ausstellung

Place and date of issue



i.V. Ernst Greisiger

Leiter Prüfzentrum

Head of Test Center



ppa. Jörg Krautter

Head of Business Unit Automation

Vice President/

Member of the Executive Board