

# WML 7,5 (13X13)R - Kabelwikkeletiket



0800074

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800074>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelwikkeletiket, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterbereik: 4 ... 7,6 mm, montagetechniek: plakken, kabeldiameter:  $\leq 7,6$  mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 4000, hoogte tekstveld: 12,7 mm, breedte tekstveld: 12,7 mm

## Uw voordelen

- Voor toepassingen binnen en buiten: hoge bestendigheid tegen vuil en slijtage dankzij beschermend laminaat
- Stevige positionering van de etiketten dankzij het kleefstelsel
- Groot doorsnedegebied met een brede waaier van toepassingen binnen en buiten de schakelkast
- De wikkeletiketten creëren geen extra volume, zodat de kabel bijv. ook door kabelgoten kan worden getrokken
- Snelle en eenvoudige handling
- Voor cilindervormige objecten, enkele draden en kabels

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0800074       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BG2311        |
| Productcode                             | BG2311        |
| GTIN                                    | 4046356562072 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 545 g         |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 545 g         |
| Douanetariefnummer                      | 39199080      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Producttype                              | adercodering                      |
| codering                                 |                                   |
| Aantal afzonderlijke schildjes           | 4000                              |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 5                                 |
| Identificatietechnologie                 | Thermische overdracht voor rollen |

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 12,7 mm |
| Hoogte  | 36,5 mm |
| diepte  | 0,1 mm  |

#### Buitenafmeting

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| buitendiameter | 3 mm ... 7,5 mm |
|----------------|-----------------|

#### Tekstveld

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Breedte tekstveld | 12,7 mm |
| Hoogte tekstveld  | 12,7 mm |

### Materiaal

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Sterkte folie          | 80 µm          |
| Sterkte kleefstof      | 21 µm          |
| Sticker                | Acrylaat       |
| Kleur                  | wit (RAL 9010) |
| materiaal basiselement | PVC            |
| toevoegingen           | siliconenvrij  |

### Kabel/leiding

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| kabelbuitendiameter | ≤ 7,60 mm       |
|                     | 4 mm ... 7,6 mm |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### controle met betrekking tot lakoplossende middelen

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364:2018-05 |
| resultaat                                                 | Test doorstaan     |

#### controle met betrekking tot lakoplossende middelen

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat                                                 | Test doorstaan       |

#### Krastest voor het bepalen van de krasvastheid

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig) |
|------------------|--------------------------------------------|

# WML 7,5 (13X13)R - Kabelwikkeletiket



0800074

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800074>

|           |                |
|-----------|----------------|
| eis       | ≥ 5 N          |
| resultaat | Test doorstaan |

## Plakband test

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig) |
| resultaat        | Test doorstaan                        |

## UV-bestendigheid

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
| resultaat        | Test doorstaan                             |
| testduur         | 96 h                                       |
| Procedure        | Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp   |

## temperatuurbestendigheid

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| testspecificatie       | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
| testduur               | 240 h                                |
| Rating 100 °C (121 °C) | Test doorstaan                       |

## wisbestendigheid van de opschriften

|                                                  |                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| testspecificatie                                 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) |
| Isopropanol<br>[CAS No. 67-63-0]                 | Test doorstaan                                                                         |
| n-hexaan<br>[CAS No. 110-54-3]                   | Test doorstaan                                                                         |
| Water + wasbenzine<br>[CAS No. 64742-82-1]       | Test doorstaan                                                                         |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l<br>[CAS No. 1310-73-2] | Test doorstaan                                                                         |
| Ethanol (99 %)<br>[CAS No. 64-17-5]              | Test doorstaan                                                                         |
| Aceton (99 %)<br>[CAS No. 67-64-1]               | Test doorstaan                                                                         |

## Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| testspecificatie                                 | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
| testduur                                         | 168 h                         |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l<br>[CAS No. 1310-73-2] | Test doorstaan                |
| Zeewater (350 g/l)<br>[CAS No. - ]               | Test doorstaan                |
| Ethanol (99 %)<br>[CAS No. 64-17-5]              | Test doorstaan                |
| IRM 901                                          | Test doorstaan                |
| IRM 902                                          | Test doorstaan                |
| IRM 903                                          | Test doorstaan                |

## Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| testspecificatie | DIN 50018:2013-05 |
|------------------|-------------------|

# WML 7,5 (13X13)R - Kabelwikkeletiket



0800074

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800074>

|              |                |
|--------------|----------------|
| resultaat    | Test doorstaan |
| klimaattrede | AHT 1,0 S      |
| cycli        | 2              |

## zoutneveltest

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| resultaat        | Test doorstaan            |
| testduur         | 96 h                      |

## Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -40 °C ... 80 °C                                                           |
| omgevingstemperatuur (montage)                     | > 0 °C                                                                     |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C                                                                      |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
| Opslagstabiliteit                                  | 2 jaar                                                                     |

## Montage

|                 |         |
|-----------------|---------|
| montagetechniek | plakken |
|-----------------|---------|

# WML 7,5 (13X13)R - Kabelwikkeletiket

0800074

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800074>



## Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800074>



**UL Recognized**

Toelatings-ID: MH48542

# WML 7,5 (13X13)R - Kabelwikkeletiket

0800074

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800074>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# WML 7,5 (13X13)R - Kabelwikkeletiket



0800074

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800074>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)