

# ESL 26X6 - Insteekstrook



0808105

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0808105>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Insteekstrook, Vel, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: Kantoorafdruksystemen, CMS-P1-PLOTTER, geperforeerd, montagetechniek: inleggen, Aantal afzonderlijke schildjes : 266, hoogte tekstveld: 6 mm, breedte tekstveld: 26 mm



## Uw voordelen

- Het materiaalbestand kan bij de software CLIP PROJECT op de download-pagina - "Software update - Marking" worden gedownload
- Markeringsplaatje voor klemmenstrook-schildjeshouders GBS-ZB/26x6

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0808105       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BG2114        |
| Productcode                             | BG2314        |
| GTIN                                    | 4017918171506 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 16 g          |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 13 g          |
| Douanetariefnummer                      | 39206219      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

## Opmerking

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Algemeen | de afdruk kan per laserprinter verschillen |
|----------|--------------------------------------------|

## Artikeleigenschappen

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Producttype       | Klemmencodering                                                                     |
| toepassingsbereik | Phoenix Contact: markeringsstroken voor klemmenstroken-schildjeshouders GBS-ZB/26x6 |

## codering

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Aantal afzonderlijke schildjes           | 266 |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 7   |

## Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 26,70 mm |
| Hoogte  | 6,40 mm  |
| diepte  | 0,15 mm  |

## Tekstveld

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Breedte tekstveld | 26 mm |
| Hoogte tekstveld  | 6 mm  |

## Materiaal

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Sterkte folie          | 135 µm                     |
| Kleur                  | wit (RAL 9010)             |
| materiaal basiselement | polyester                  |
| toevoegingen           | siliconen- en halogeenvrij |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

## Omgevingsomstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C |
|--------------------------------|-------------------|

## controle met betrekking tot lakoplossende middelen

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat                                                 | Test doorstaan       |

## controle met betrekking tot lakoplossende middelen

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364:2018-05 |
| resultaat                                                 | Test doorstaan     |

## Krastest voor het bepalen van de krasvastheid

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) |
| eis              | ≥ 5 N                            |
| resultaat        | Test doorstaan                   |

## Plakband test

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) |
| resultaat        | Test doorstaan                    |

## UV-bestendigheid

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat        | Test doorstaan                      |
| testduur         | 96 h                                |
| Procedure        | Kunstmatige bestraling.             |

## temperatuurbestendigheid

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| testspecificatie       | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
| testduur               | 240 h                                |
| Rating 125 °C (150 °C) | Test doorstaan                       |

## wisbestendigheid van de opschriften

|                                                  |                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| testspecificatie                                 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0]                     | Test doorstaan                                                                         |
| n-hexaan<br>[CAS No. 110-54-3]                   | Test doorstaan                                                                         |
| Water + wasbenzine<br>[CAS No. 64742-82-1]       | Test doorstaan                                                                         |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l<br>[CAS No. 1310-73-2] | Test doorstaan                                                                         |
| Ethanol (99 %)<br>[CAS No. 64-17-5]              | Test doorstaan                                                                         |

## Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| testspecificatie                   | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
| testduur                           | 168 h                         |
| Zeewater (350 g/l)<br>[CAS No. - ] | Test doorstaan                |
| Benzine<br>[CAS No. 64742-49-0]    | Test doorstaan                |
| Diesel<br>[CAS No. 68476-34-6]     | Test doorstaan                |
| IRM 901                            | Test doorstaan                |
| IRM 902                            | Test doorstaan                |
| IRM 903                            | Test doorstaan                |

## Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat        | Test doorstaan           |
| Procedure        | Methode B                |
| cycli            | 2                        |

## zoutneveltest

# ESL 26X6 - Insteekstrook



0808105

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0808105>

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat        | Test doorstaan                                |
| testduur         | 96 h                                          |

## Montage

|                 |          |
|-----------------|----------|
| montagetechniek | inleggen |
|-----------------|----------|

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU REACH SVHC

| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                              | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)