

# PABL 15X4 - Insteekstrook

0808260

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0808260>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Insteekstrook, Vel, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: Kantoorafdruksystemen, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterbereik: 0,6 ... 50 mm, geperforeerd, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 360, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 15 mm

## Uw voordelen

- Voor het coderen met de laserprinter zijn PABL ...-vellen leverbaar
- Te bedrukken met CMS-P1-PLOTTER en kantoorprinters

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0808260       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BG2214        |
| Productcode                             | BG2214        |
| GTIN                                    | 4017918171544 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 13,8 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 14,1 g        |
| Douanetariefnummer                      | 39206219      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Opmerking

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Algemeen | de afdruk kan per laserprinter verschillen |
|----------|--------------------------------------------|

### Artikeleigenschappen

|             |              |
|-------------|--------------|
| Producttype | Adercodering |
|-------------|--------------|

#### codering

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Aantal afzonderlijke schildjes           | 360 |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 12  |

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 15 mm   |
| Hoogte  | 4 mm    |
| diepte  | 0,15 mm |

#### Tekstveld

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Breedte tekstveld | 15 mm |
| Hoogte tekstveld  | 4 mm  |

### Materiaal

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Sterkte folie          | 135 µm                     |
| Kleur                  | wit (RAL 9010)             |
| materiaal basiselement | polyester                  |
| toevoegingen           | siliconen- en halogeenvrij |

### Kabel/leiding

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| kabelbuitendiameter | 0,6 mm ... 50 mm |
|---------------------|------------------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -40 °C ... 100 °C                                                          |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C                                                                      |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |

#### controle met betrekking tot lakoplossende middelen

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat                                                 | Test doorstaan       |

#### controle met betrekking tot lakoplossende middelen

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364:2018-05 |
| resultaat                                                 | Test doorstaan     |

#### Krastest voor het bepalen van de krasvastheid

# PABL 15X4 - Insteekstrook

0808260

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0808260>



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) |
| eis              | $\geq 5$ N                       |
| resultaat        | Test doorstaan                   |

## Plakband test

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) |
| resultaat        | Test doorstaan                    |

## UV-bestendigheid

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat        | Test doorstaan                      |
| testduur         | 96 h                                |
| Procedure        | Kunstmatige bestraling.             |

## temperatuurbestendigheid

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| testspecificatie       | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
| testduur               | 240 h                                |
| Rating 125 °C (150 °C) | Test doorstaan                       |

## wisbestendigheid van de opschriften

|                                                  |                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| testspecificatie                                 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03           |
|                                                  | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0]                     | Test doorstaan                                 |
| n-hexaan<br>[CAS No. 110-54-3]                   | Test doorstaan                                 |
| Water + wasbenzine<br>[CAS No. 64742-82-1]       | Test doorstaan                                 |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l<br>[CAS No. 1310-73-2] | Test doorstaan                                 |
| Ethanol (99 %)<br>[CAS No. 64-17-5]              | Test doorstaan                                 |

## Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| testspecificatie                    | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
| testduur                            | 168 h                         |
| Zeewater (350 g/l)<br>[CAS No. - ]  | Test doorstaan                |
| Ethanol (99 %)<br>[CAS No. 64-17-5] | Test doorstaan                |
| Benzine<br>[CAS No. 64742-49-0]     | Test doorstaan                |
| Diesel<br>[CAS No. 68476-34-6]      | Test doorstaan                |
| IRM 901                             | Test doorstaan                |
| IRM 902                             | Test doorstaan                |
| IRM 903                             | Test doorstaan                |

## Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
|------------------|--------------------------|

# PABL 15X4 - Insteekstrook



0808260

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0808260>

|           |                |
|-----------|----------------|
| resultaat | Test doorstaan |
| Procedure | Methode B      |
| cycli     | 2              |

## zoutneveltest

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat        | Test doorstaan                                |
| testduur         | 96 h                                          |

## Montage

|                 |            |
|-----------------|------------|
| montagetechniek | inschuiven |
|-----------------|------------|

# PABL 15X4 - Insteekstrook

0808260

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0808260>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# PABL 15X4 - Insteekstrook

0808260

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0808260>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)